

# کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳



ID	Task Name
۱	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی-MC۱
۲	START
۳	بویلر
۴	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از هدر ورودی سوپر هیتر اولیه
۵	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از هدر خروجی سوپر هیتر اولیه
۶	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از هدر ورودی سوپر هیتر ثانویه
۷	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از هدر خروجی سوپر هیتر ثانویه
۸	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از هدر ورودی سوپر هیتر نهایی
۹	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی چهار نقطه از هدر خروجی سوپر هیتر نهایی
۱۰	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی چهار نقطه از هدر خروجی ریپیت نهایی
۱۱	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از لوله بخار اصلی در ساختمان بویلر
۱۲	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از لوله بخار اصلی در ساختمان توربین
۱۳	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از لوله هات ریپیت در ساختمان بویلر
۱۴	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از لوله هات ریپیت در ساختمان توربین
۱۵	توربین
۱۶	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی یک نقطه از تروتل ولو
۱۷	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی یک نقطه از توربین مین استاپ ولو
۱۸	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از اینتر سپر ولو
۱۹	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی شش نقطه از لوله کراس پایپ توربین
۲۰	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی یک نقطه از پوسته خارجی توربین فشار قوی
۲۱	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از پوسته داخلی توربین فشار قوی
۲۲	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از پوسته داخلی توربین فشار متوسط
۲۳	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی یک نقطه از پوسته خارجی توربین فشار متوسط
۲۴	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از گاورنر ولو
۲۵	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی دو نقطه از بلوک نازل
۲۶	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی سه نقطه از روتور HP
۲۷	تست رپلیکا , سختی سنجی و ضخامت سنجی یک نقطه از روتور LP
۲۸	FINISH